


电缆标志桩



电缆走向标志牌

说明:

1、电缆路径上方地表每隔20米以及地下电缆敷设路径起、终点及转弯处，应设置明显的、牢固的电缆警示桩，由C30砼预制或采用复合材料标志桩。

常州常供电力设计院有限公司 设计证书号 A232044959				通用设计	施工图(设计阶段)
批 准	黄文峰	校 核	葛建伟	电缆标志桩、电缆走向标志牌	
审 核	张 翔	设 计	葛建伟		
会 签		日 期		比 例	图 号 P10T-JT60-T01