

常州齐梁项目管理有限公司 10kV 变电所 增容工程关于预付费电表补充说明

本工程为 10kV 用户变增容工程，根据甲方要求，加装预付费电表。

本工程在新建 3#楼用户（租客）负荷以及原有 1#/2#楼用户（租客）负荷加装预付费电表，用户（租客）出线开关内需多加装一组精度为 0.2S 级互感器，以供预付费电表采集信号。

